

令和3年5月21日

リフレッシュプラザ柏

【お詫び】 プールのジャグジーにおけるレジオネラ属菌検出について

平素より「リフレッシュプラザ柏」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度柏市保健所による検査結果において、当館プールジャグジーにおいて、基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されました。

これにより、このジャグジーの利用を当分の間、中止します。

詳細は、次の通りです。

1 発生場所

リフレッシュプラザ柏 屋内プールのジャグジー（住所 柏市南増尾 58-3）

2 経過

- 令和3年5月12日（水）、プールにて市保健所が検体を採取しました。
- 令和3年5月20日（木）、検査の結果、ジャグジーで採取した検体から基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されました。
- (2)の検査結果後直ちにジャグジーの利用を中止しています。
※その他のプール等、施設は営業しています。
- 現時点で、利用者からの体調不良等の連絡は受けておりません。

検査項目	検査結果	柏市遊泳プール指導要綱に基づく水質基準	検査方法
レジオネラ属菌	20CFU/100ml	検出されないこと (10CFU/100ml 未満)	ろ過濃縮法

3 今後の対応

- 令和3年5月20日に指定管理者（*）が、高濃度洗浄を実施しました。
- 今後の水質検査結果により、安全が確認された時点で利用を再開します。
（*）指定管理者：柏ウェルネスパートナーズ

4 平均利用者

1日平均約270名（令和3年4月）

【本件に関するお問い合わせ先】

リフレッシュプラザ柏 担当 鈴木、古平

電話 04-7173-5900 / FAX 04-7173-5905